

Verzenddatum                      Bijlagen                      Zaaknummer  
1665

Onderwerp  
Beschikking Nieuw-verbouw-Uitbreiding Diepvries Urk

Geachte lezer,

Op 8 januari 2025 ontvingen wij uw aanvraag via Doorgeest Energie Techniek van € 15.000,00 voor de uitvoering van het plan 'Nieuw-verbouw-Uitbreiding' in de periode van 10 januari 2025 tot en met 1 maart 2025. Op 13 en 24 januari en op 19 februari 2025 ontvingen wij aanvullende informatie, waarmee de einddatum van de realisatieperiode is gewijzigd naar 1 juni 2025.

In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en welk bedrag u ontvangt. Daarnaast vermelden wij welke resultaten en verplichtingen wij van u verwachten en hoe u deze subsidie moet verantwoorden.

### **Beoordeling en besluit op uw aanvraag**

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en beoordeeld op grond van de nadere regels Oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving.

#### *Staatssteun*

Naast de toetsing van uw ingediende subsidieaanvraag aan de kaders vermeld in de ASF 2023, hebben wij beoordeeld in hoeverre uw aanvraag en de daarbij aangeleverde informatie voldoen aan de criteria voor staatssteun zoals bedoeld in artikel 107, lid 1, VWEU (PbEU 2016/C 202/01 van 07-06-2016, hierna het Verdrag).

Op basis van onze beoordeling concluderen wij dat de toekenning van deze subsidie valt onder staatssteun zoals bedoeld in artikel 107, lid 1, VWEU (PbEU 2016/C 202/01). De subsidieverlening wordt vrijgesteld onder het EU-staatssteunrecht door toepassing van artikel 25, lid 2, sub d (haalbaarheidsstudies) van VERORDENING (EU) 2023/1315 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 2023, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard; hierna AGVV.

U dient ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van het project wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 25, lid 2, sub d van de AGVV.

De beoordeling van het steunbedrag is gebaseerd op de subsidieaanvraag en de bijbehorende begroting. Bij de vaststelling zal dit opnieuw worden beoordeeld op basis van de realisatie. Het risico op ongeoorloofde staatssteun ligt volledig bij de begunstigde en kan leiden tot terugvordering.

### *Deggendorfclausule*

Overheden mogen geen subsidie (steun) verlenen als de Europese Commissie heeft vastgesteld dat eerder verleende steun ongeoorloofd was. Dit betekent dat deze subsidie niet mag worden uitbetaald totdat de ongeoorloofde steun is terugbetaald. Dit is in overeenstemming met artikel 1, lid 4, sub a van de AGVV.

### *Besluit*

Uit uw aanvraag blijkt dat u een maatschappelijk belang nastreeft, dat past binnen de provinciale doelstellingen. De oplossing draagt bij aan het voorkomen van een netcongestie situatie van dit specifieke bedrijf. Via een haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken hoe er met het huidig gecontracteerd vermogen kan worden uitgebreid en verduurzaamd. Hierbij wordt gekeken naar piekstroomreductie.

Wij zijn van mening dat uw aanvraag realistisch is en uw verwachte resultaten haalbaar zijn.

Op basis van uw aanvraag hebben wij besloten u op grond van de nadere regels Oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving een eenmalige subsidie te verlenen voor het plan 'Nieuw-verbouw-Uitbreiding' van maximaal € 15.000,00 voor de periode van 10 januari 2025 tot en met 1 juni 2025.

### **Verwachte resultaten**

De subsidie die u ontvangt, is gekoppeld aan de verwachte resultaten zoals omschreven in uw aanvraag. De subsidie gebruikt u om de volgende resultaten te realiseren:

- Inventarisatie en analyse energiebehoefte
- Onderzoek naar piekstroom reductie, zoals alle warmtepompen via bodemenergie
- EED Modulering in relatie tot gebruik van bodem energie
- Onderzoek naar het efficiënter laten draaien (stroomreductie) van alle elektra vragende componenten
- Onderzoek mogelijkheid slimme sturingen
- Onderzoek en analyse naar inzet batterijen in combinatie met PV
- Bespreken resultaten en begeleiding naar offertes voor daadwerkelijke realisatie

### **Verplichtingen aan de subsidieverlening**

In het bijzonder attenderen wij u op de volgende verplichtingen:

- U krijgt deze subsidie op basis van de beschrijving van de activiteiten in uw aanvraag. U moet het ons direct schriftelijk melden als u:
  - de activiteiten niet (geheel) kunt uitvoeren zoals gepland;
  - de verwachte verplichtingen niet kunt nakomen;
  - de verwachte resultaten niet kunt halen.
- In uw brief moeten ook alle feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid. Dit kan gevolgen hebben voor de afrekening van uw subsidie.
- Bij relevante wijzigingen van financiële en/of organisatorische aard stelt u ons zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte.
- Wijzigingen meldt u via het [klantportaal](#).
- In persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal en andere publicaties moet u vermelden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland.
- U dient medewerking te verlenen aan een daartoe bevoegd persoon die in opdracht van de provincie Flevoland ter plaatse vaststelt of subsidiabele activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
- Binnen 2 jaar na datum van de subsidieverlening dient u de subsidiabele activiteit te hebben uitgevoerd.

### **Uitbetaling van de subsidie**

Binnenkort maken wij € 15.000,00 over naar uw rekeningnummer, onder vermelding van het zaaknummer 1665.

### **Verantwoording van de subsidie**

Na afronding van de activiteiten dient u ons schriftelijk te melden dat de gesubsidieerde activiteiten

zijn uitgevoerd, de aan de subsidie verbonden verwachte resultaten zijn gehaald en de verplichtingen zijn nagekomen. Bij uw verantwoording voegt u toe: de uitgevoerde haalbaarheidsstudie, de verwachte vermindering van transport- en aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet, de gevolgde aanpak en geleerde lessen en een opgave van de werkelijk gemaakte kosten.

U dient ons hierover uiterlijk op 1 september 2025 te informeren via het [klantportaal](#).

### **Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en Algemene wet bestuursrecht**

Op ons besluit aan u een subsidie te verlenen zijn algemene regels van toepassing. Het gaat om:

- de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023;
- de algemene subsidiespelregels van de Algemene wet bestuursrecht.

De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 kunt u raadplegen op [overheid.nl](#).

Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het [klantportaal](#).

Indien u bezwaar heeft tegen dit besluit dan kunt u in bijlage 1 lezen wat de mogelijkheden zijn en waar u op moet letten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris

de voorzitter

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

## **Bijlage 1 Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland**

### **Bezwaar**

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website.

### **Verzoek om voorlopige voorziening**

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

### **Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure**

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

### **Proceskostenvergoeding**

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

## Bijlage 2 Berekening punten en bedrag

	<b>Criterium</b>	<b>Score</b>	<b>Motivering</b>
a.	oplossingen die bijdragen aan het voorkomen, verminderen of oplossen van netcongestie;	20	De oplossing draagt bij aan het voorkomen en verminderen van netcongestie van dit specifieke bedrijf
b.	het gelijk blijven of verlagen van het gecontracteerd transportvermogen (GTV) van een bedrijf of een gelijktijdige piekvermogen (in de praktijk kWmax) van een groep bedrijven;	40	Haalbaarheidsstudie naar piekstroomreductie en efficiënter laten draaien van de gehele fabriek. Er wordt o.a. onderzocht hoe grondwaterkoeling en efficiëntere installaties kunnen worden ontworpen. De uitdaging is om piekstromen fors te reduceren en centrale koude installaties om te bouwen naar koudemiddel CO <sub>2</sub> . Onderzoek moet uitwijzen of men alle installaties i.p.v. transkritisch draaien naar subkritisch draaien kunnen aanpassen.
c.	het gelijk blijven of verlagen van piekvermogen indien:  i. afnemers van stroom meer stroom vragen doordat zij uitbreiden of verduurzamen; of  ii. invoeders van stroom meer duurzame elektriciteit produceren doordat zij meer zonnepanelen plaatsen of windturbines opstellen	40	De fabriek gaat op dezelfde locatie verder uitbreiden en verbouwen. Er komt een forse uitbreiding op het koel- en vriesvermogen, echter is er bij Liander geen verzwaring van de trafo mogelijk. Er wordt ondermeer gekeken naar een gelijkblijvende of verminderde piekvermogen met de inzet van een slimme batterij in combinatie met zonnepanelen.
	<b>Puntentotaal</b>	<b>100</b>	

### Berekening van het te verlenen bedrag

<b>Kosten die in aanmerking komen</b>	<b>Kosten</b>	<b>Subsidie</b>	
<b>Haalbaarheidsstudie</b>	€ -	€ 15.000	Bijdrage van 50% tot max. 15.000 euro
<b>Kosten die niet in aanmerking komen</b>	€ -	€ -	
<b>Totale kosten</b>	€ -		
<b>Totale subsidie</b>		€ 15.000	